



A.I.E. S.R.L.

ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE



SCADENZE FISCALI

Dopo quanti anni scadono le tarature dei contatori AdD?

La ritaratura dei contatori installati deve essere effettuata ogni cinque anni per quelli a induzione (Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dicembre 1953) e ogni tre anni per quelli statici (Circolare Ministero delle Finanze n. 28/D del 26 gennaio 1998).

Chi può eseguire le verifiche periodiche?

I laboratori accreditati ACCREDIA e tutti i laboratori muniti di autorizzazione ministeriale.

Che documenti servono per una verifica periodica?

Agenzia delle Dogane:

E' necessario redigere una lettera su propria carta intestata, indirizzandola all' Agenzia delle Dogane di competenza, comunicando che verrà programmata la verifica in questione e chiedendo la possibilità di rimozione suggelli, qual' ora fosse richiesto previa loro supervisione. La Stessa deve pervenire agli uffici dell' Agenzia delle Dogane prima della scadenza della precedente verifica.

A.I.E. srl:

Solitamente i documenti necessari allo svolgimento di una verifica periodica vengono chiesti in fase di offerta e consistono in: certificati di laboratorio del sistema di misura, certificato in campo ultima verifica, schema elettrico, schemi di inserzione del sistema di misura, elenco componenti ed eventuali carichi zavorra. Qualora questi dati non siano forniti in fase di offerta, dovrà essere possibile reperirli in fase di verifica.

Quanto dura una verifica periodica?

Le tempistiche variano molto dalla tipologia di impianto e dalla modalità d'inserzione del gruppo di misura, pertanto non è possibile rispondere in maniera adeguata con un dato finito. Si quantifica una durata media compresa tra le 1-2 ore per ogni contatore.

Cosa succede dopo la nostra verifica?

Pochi giorni dopo la verifica viene rilasciato il relativo certificato conforme alle richieste cogenti, dove verranno indicate tutte le prove eseguite e i risultati rilevati in fase di verifica. Tale documento dovrà essere bollato (marca da bollo €16 cad.) ed inviato all'Agenzia delle Dogane di competenza.

* Si consiglia di mantenere copia di tale documento anche nei vostri archivi *

Devo verificare successivamente il mio impianto?

Si, si applica quanto previsto dalla norma.

Sede Legale: Via Stra Meda 15 – 20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Sede operativa: Via G. Cattaneo, 19/A – 21047 SARONNO (VA)

Tel. 029661486 **Fax.** 0296460580 – **P.I.** 02490170962

web: www.aiesrl.it **mail:** info@aiesrl.it