



**MODULO DA COMPILARE PER FORMULARE UN
OFFERTA DI VERIFICA DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INTERFACCIA**

1	Tipo di relè installato (marca e modello) ed indirizzo di installazione:	
----------	--	--

2	Tipo di impianto (Fotovoltaico, idroelettrico, ecc)	
----------	---	--

3	Intestatario offerta (Vs. azienda o direttamente al cliente):	DENOMINAZIONE SOCIALE:
		INDIRIZZO:
		ATT.SIG.:
		TEL: FAX:
	MAIL:	
	P.I/C.F.	

4	Intestatario fatturazione:	DENOMINAZIONE SOCIALE:
		INDIRIZZO:
		TEL: FAX:
	P.I/C.F.	

5	Indicare se si desidera tarare la protezione generale (in questo caso indicare i metri di cavo di M.T. tra la cella M.T. della protezione generale ed il trasformatore).	
----------	--	--

Chiediamo cortesemente di allegare anche il regolamento d'esercizio del distributore ed eventuale stato logico del comando locale ed esterno, in caso contrario, non potremo eseguire l' intervento.

NOTE IMPORTANTI:

Necessità di presenza 220 V (non da gruppo elettrogeno) per alimentazione strumenti e circuito ausiliari.

Necessità di presenza contatti ausiliari (in assenza di tensione) su interruttore o teleruttore per verifica tempi di intervento; in caso di assenza di tali contatti, si richiede totale assenza di tensione trifase per prova continuità su morsetti dell'interruttore o teleruttore. In caso contrario la prova non può essere effettuata.

Presenza di corretta programmazione del dispositivo di interfaccia (conforme con normative vigenti).

Presenza di un elettricista.

Nel caso in cui vi sia un' elevata distanza tra DDI e SPI, si prega di predisporre l' attrezzatura adatta per effettuare la prova.

Grazie